

**«Йошкар-Ола»  
муниципал ушем  
«Йошкар-Оласе «Водоканал»  
муниципал унитар  
ыштыкверже  
(«Водоканал» МУЫ)**

**Муниципальное  
унитарное предприятие  
«Водоканал» г.Йошкар-Олы»  
муниципального образования  
«Город Йошкар-Ола»  
(МУП «Водоканал»)**

---

424039, Республика Марий Эл г.Йошкар-Ола ул.Дружбы,д.2  
ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.  
Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21  
E-mail: [info@vod12.ru](mailto:info@vod12.ru)

---

Запрос на разъяснение №440436 от 05.05.2022г.

Текст запроса:

«В Техническом задании (ТЗ) в пункте 4. указано: «Коэффициент пульсации <2%». В пункте 14 указано «Пульсация светового потока светильника должна быть менее 1%». Пункт 14 противоречит пункту 4. «Коэффициент пульсации» и «Пульсация светового потока светильника» это одно и то же и в данном светильнике <2%. Температура эксплуатации у данных светильников - 40 +40. В ТЗ указано – 40 +55. Мощность у данных светильников 39.1 Вт, в ТЗ указано 40 Вт.»

Ответ на запрос

Разъяснение положений документации о проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на поставку светодиодных светильников (номер закупки в ЕИС – 32211359895, на сайте электронной площадки «РТС-Тендер» - 2381846)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что в Раздел III «Техническое задание» документации о закупке вносятся изменения.

Заместитель директора  
по материально-техническому обеспечению:



А.В. Синяев